

# Owner's Manual

## AP 700 Air Purifier

Scan for  
videos and  
more info



### **⚠ WARNING**

#### **ELECTRIC SHOCK HAZARD**



**The unit must be electrically grounded. Use only on GFCI protected receptacles.**

Connect to a properly grounded outlet only. Do not cut off the grounding prong. Do not use with an adapter. Do not use with extension cords. Do not use with damaged cord or plug. If unit is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or exposed to water, return it to an authorized service center for repair. Unplug cord from outlet when not in use or when servicing unit.

#### **ELECTRIC SHOCK HAZARD**



**Keep motor and electrical parts dry.**

Do not use outdoors. For indoor use only.

Do not handle plug or unit with wet hands.

Do not operate unit in standing water.

#### **BREATHING HAZARD**



When using the HEPA 700 in a containment area, turn off all sources of power to open combustion appliances such as fireplaces, boilers, furnaces, water heaters and HVAC systems to avoid the risk of backdrafting deadly carbon monoxide fumes.

#### **SKIN OR EYE HAZARD**



**Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always disconnect power before relamping or servicing. Replace with UVC frame #124560, a MediClean Healthcare product of Legend Brands.**



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help

#### **Regulatory approvals - ATWINC3400-MR210CA modules:**

- United States/FCC ID: 2ADHKWINC3400
- Canada/ISED:
  - IC: 20266-ATWINC3400
  - HVIN: ATWINC3400-MR210CA
  - PMN: Wi-Fi and Bluetooth Module

### **FEATURES AND OPERATION**

**UV Light Cartridge** – Helps prevent cross-contamination from bacteria on the HEPA filter.

**Electrical Outlets** – Connect up to eight (8) AP 700s on a 15-amp circuit on the lowest speed; four (4) on the highest speed.

**Command Hub Technology** – Integrates with the free Dri-Eaz Command Center Pro mobile app enables firmware updates and 24/7 control. (Download from Apple and Google Play stores.)

#### **Setup**

1. Unwrap the cord completely.
2. Place the AP 700 with the handle up or on back. Ensure that neither the inlet nor the outlet are obstructed.
3. Plug into a standard 115V GFCI-protected outlet.
4. Remove cover before operating.

### **FILTERS**



**To prevent skin or eye damage from the UV light, always disconnect power before changing filters, relamping or servicing.**

**Use Legend Brands AP 700 filters only (see Filter Options below). Using other filters will reduce filtration effectiveness.**

**Control panel indicates when the HEPA primary filter needs to be replaced. Do not attempt to clean and reuse filters. Dispose of contaminated filters per local, state and federal regulations.**

#### **Replacing the Prefilter**

When using the unit in environments with a high volume of airborne particles, the prefilter should be replaced more frequently to help preserve the life of the HEPA filter.


1. Lay unit on its back and release the four (4) buckles. Lift off the filter door.
2. Remove the prefilter from the filter door and discard.
3. Insert new prefilter into filter door. Ensure that the prefilter is seated properly on the retention tabs.
4. Replace filter assembly on unit and reattach four buckles.

#### **Replacing the HEPA Primary Filter**

**IMPORTANT:** Do not clean and reuse the HEPA filter. Always replace the prefilter and remove the UV light cartridge when replacing the HEPA filter. See “**Changing Filters**” below.

1. Unplug cord from outlet, lay unit on its back and release the four (4) buckles. Lift off the filter door.
2. Remove the prefilter from the filter door and discard.
3. Remove the UV light module.
4. Replace HEPA primary filter carefully, as filter is easily damaged. Do not use a filter if damaged.
5. To reinstall the UV light module, hook frame onto tabs near bottom of unit then snap into place.
6. Place new prefilter(s) in filter door. Replace filter cover and lock the four buckles securely.

## Changing Filters



## UVC CARTRIDGE

### Replacing the UVC Frame

**⚠ Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always disconnect power before relamping or servicing. Replace with UVC frame #124560, a MediClean Healthcare product from Legend Brands.**

When the UVC frame service hours timer reaches zero, follow these instructions to change the UVC frame:

1. Power off and unplug unit.
2. Unlatch and remove the filter cover and the prefilter.
3. Un-snap the frame from the HEPA filter by pulling on the tabs on the upper corners of the frame. As the frame hinges away it will unhook from the bottom of the HEPA filter.
4. Line up the two rectangular holes on the bottom side of the new UVC frame with the two tabs on the bottom edge of the HEPA filter.
5. With the frame engaged on the lower HEPA filter tabs as a hinge, snap the top of the frame onto the upper tabs of the HEPA filter.
6. Replace the front filter door and prefilter.
7. Plug the unit in and power on. Look for the lightbulb icon in the upper left corner of the control screen to verify they UVC is operating properly.

## DUCTING OPTIONS

**Inlet:** 14 in. wire reinforced ducting (purchased separately).

**Outlet:** 14 in.(diameter) layflat or wire reinforced ducting (purchased separately) using the provided duct attachment ring. Do not exceed a maximum ducting length of 25 ft. / 7.6 m.

## FILTER OPTIONS

**Standard air scrubbing:** For high particle loads, eg, construction or remodeling sites.

- Prefilter: 1-in. MERV 8 Pleated Paper Filter - #125029 (12 pk.)
- HEPA Primary Filter - #125028 (8 pk.)

**Odor control and air filtration.** For removing volatile organic compounds (VOCs), fumes from paint and paint thinners, and many other noxious odors, eg, from food, sewage, etc.

- Carbon: 1-in. Activated Carbon Filter - #125027 (4 pk.)
- HEPA Primary Filter - #125028 (8 pk.)

**Smoke particulate and odor removal.** HEPA filter removes particulates and carbon filter adsorbs odors.

- Carbon: 1-in. Activated Carbon Filter - #125027 (4 pk.)
- HEPA Primary Filter - #125028 (8 pk.)

For parts and service, contact your local dealer or Legend Brands, 15180 Josh Wilson Rd., Burlington, WA 98233  
Live Chat: [Info.legendbrands.com](https://www.legendbrands.com) | Email: [Service@legendbrands.com](mailto:Service@legendbrands.com) | Phone: 800-932-3030



### ⚠️ ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



La unidad debe estar conectada eléctricamente a tierra. Utilice únicamente en receptáculos protegidos con Interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI).

Conecte únicamente a un enchufe bien conectado a tierra. No corte la clavija de conexión a tierra. No lo utilice con un adaptador. No lo utilice con cables de prolongación. No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si la unidad no funciona como debería, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha expuesto al agua, llévela a un centro de servicio autorizado para que la reparen. Desenchufe el cable de la toma de corriente cuando no esté en uso o cuando vaya a reparar la unidad.

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



Mantenga el motor y las partes eléctricas secas.

No lo utilice al aire libre. Para uso en interiores únicamente.

No manipule el enchufe o la unidad con las manos mojadas.

No utilice la unidad en agua estancada.

#### PELIGRO RESPIRATORIO



Cuando utilice el HEPA 700 en un área de contención, apague todas las fuentes de alimentación de los aparatos de combustión abiertos, como chimeneas, calderas, hornos, calentadores de agua y sistemas de climatización, para evitar el riesgo de que se produzcan humos mortales de monóxido de carbono.

#### PELIGRO PARA LA PIEL O LOS OJOS



Ver directamente la luz producida por la lámpara en este aparato puede dañar la piel o los ojos.

Desconecte siempre la alimentación antes de cambiar la lámpara o realizar el mantenimiento. Reemplace por el marco UVC n.º 124560, un producto de MediClean Healthcare de Legend Brands.



Este equipo se ha probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado al receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda

#### Aprobaciones regulatorias - Módulos ATWINC3400-MR210CA:

- Identificación de Estados Unidos/FCC: 2ADHKWINC3400
- Canadá/ISED:
  - IC: 20266-ATWINC3400
  - HVIN: ATWINC3400-MR210CA
  - PMN: Módulo de WiFi y Bluetooth

### CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO

**Cartucho de luz UV:** ayuda a evitar la contaminación cruzada de bacterias en el filtro HEPA.

**Tomacorrientes eléctricas:** conecte hasta ocho (8) AP 700 en un circuito de 15 amperios a la velocidad más baja; cuatro (4) a la velocidad más alta.

**Tecnología Command Hub:** la tecnología integrada Command Hub con la aplicación móvil gratuita permite actualizaciones de firmware y control las 24/7. (Descargar Dri-Eaz Command Center Pro de tiendas Apple y Google Play).

#### Configuración

1. Desenvuelva completamente el cordón.
2. Coloque el AP 700 con el mango hacia arriba o hacia atrás. Asegúrese de que ni la entrada ni la salida estén obstruidas.
3. Enchúfelo a un tomacorriente estándar de 115 V con protección GFCI.
4. Retire la tapa antes de operar.

### FILTROS



**Siempre desconecte la alimentación antes de cambiar los filtros, reemplazar la lámpara o realizar el mantenimiento para evitar daños en la piel o los ojos causados por la luz UV.**

Utilice únicamente filtros Legend Brands AP 700 (consulte la sección Opciones de filtro a continuación). El uso de otros filtros reducirá la eficacia de la filtración.

**El panel de control indica cuando el filtro primario HEPA necesita reemplazarse. No intente limpiarlo y reutilizarlo. Deseche los filtros contaminados de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.**

#### Sustitución del prefiltro

Cuando se utiliza la unidad en ambientes con un alto volumen de partículas en el aire, el prefiltro debe reemplazarse con mayor frecuencia para ayudar a preservar la vida del filtro HEPA.

1. Coloque la unidad sobre su parte posterior y libere las cuatro (4) hebillas. Levante la puerta del filtro.
2. Retire el prefiltro de la puerta del filtro y deséchelo.
3. Inserte el nuevo prefiltro en la puerta del filtro. Asegúrese de que el prefiltro esté bien asentado en las lengüetas de retención.
4. Vuelva a colocar el conjunto del filtro en la unidad y vuelva a colocar las cuatro hebillas.


## Sustitución del filtro primario HEPA

**IMPORTANTE:** no limpie ni reutilice el filtro HEPA. Siempre cambie el prefiltro y retire el cartucho de luz UV cuando sustituya el filtro HEPA. Consulte “Cambio de filtros” a continuación.

1. Desconecte el cable del tomacorriente, coloque la unidad sobre su parte posterior y libere las cuatro (4) hebillas. Levante la puerta del filtro.
2. Retire el prefiltro de la puerta del filtro y deséchelo.
3. Retire el módulo de luz UV.
4. Reemplace el filtro primario HEPA con cuidado, ya que se daña fácilmente. No utilice un filtro dañado.
5. Para volver a instalar el módulo de luz UV, enganche el marco en las lengüetas cerca de la parte inferior de la unidad y luego fíjelo en su lugar.
6. Inserte el nuevo prefiltro, o prefiltros, en la puerta del filtro. Vuelva a colocar la tapa del filtro y cierre bien las cuatro hebillas.

## CARTUCHO UVC

### Reemplazo del marco UVC

 **Ver directamente la luz producida por la lámpara en este aparato puede dañar la piel o los ojos. Desconecte siempre la alimentación antes de cambiar la lámpara o realizar el mantenimiento. Reemplace por el marco UVC n.º 124560, un producto de MediClean/Legend Brands.**


Cuando el temporizador de horas de servicio del marco UVC llegue a cero, siga estas instrucciones para cambiar el marco:

1. Apague y desenchufe la unidad.
2. Desconecte y retire el filtro de la puerta del filtro y el prefiltro.
3. Desenganche el marco del filtro HEPA tirando de las lengüetas de las esquinas superiores del marco. A medida que el marco se aleja, se desenganchará de la parte inferior del filtro HEPA.
4. Alinee los dos orificios rectangulares en la parte inferior del nuevo marco UVC con las dos lengüetas en el borde inferior del filtro HEPA.
5. Con el marco enganchado en las lengüetas inferiores del filtro HEPA como bisagra, fije la parte superior del marco en las lengüetas superiores del filtro HEPA.
6. Reemplace la puerta delantera del filtro y el prefiltro.
7. Enchufe la unidad y enciéndala. Busque el icono de bombilla eléctrica en la esquina superior izquierda de la pantalla de control para verificar que el UVC esté funcionando correctamente.

## OPCIONES DE CONDUCTOS

**Entrada:** conductos reforzados con alambre de 35,6 cm (14 in) (se compran por separado). **Salida:** conductos estándar de 35,6 cm (14 in) o conductos reforzados con alambre (se adquieren por separado) utilizando el anillo de fijación de conductos proporcionado. No exceda la longitud máxima de los conductos de 25 pies. / 7,6 m.

## Cambio de filtros



## OPCIONES DE FILTRO

**Limpieza estándar de aire:** Para entornos con mayor carga de partículas, como obras de construcción o remodelación.

- Prefiltro: 2,54 cm (1 in) Filtro de papel plisado MERV 8: n.º 125029 (paquete de 12)
- Filtro HEPA primario: n.º 125028 (paquete de 8)

**Control de olores y filtración de aire.** Para la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles (COV), los olores de los alimentos, los vapores de pintura y los diluyentes de pintura, los olores de las alfombrillas y muchos otros olores nocivos.

- Carbono: 2,54 cm (1 in) Filtro de carbón activado: n.º 125027 (paquete de 4)
- Filtro HEPA primario: n.º 125028 (paquete de 8)

**Eliminación de partículas de humo y olores.** El filtro HEPA elimina las partículas y el filtro de carbono adsorbe los olores.

- Carbono: 2,54 cm (1 in) Filtro de carbón activado: n.º 125027 (paquete de 4)
- Filtro HEPA primario: n.º 125028 (paquete de 8)

Para piezas de repuesto y servicio, comuníquese con su distribuidor local o Legend Brands, 15180 Josh Wilson Rd., Burlington, WA 98233

Chat en vivo: [Info.legendbrands.com](http://Info.legendbrands.com) | Correo electrónico: [Service@legendbrands.com](mailto:Service@legendbrands.com) | Teléfono: 800-932-3030



### **AVERTISSEMENT**

#### **DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**



L'unité doit être électriquement mise à la terre. Utilisez seulement sur des prises de courant protégées par disjoncteur de fuite à la terre.

Branchez à une prise adéquatement mise à la terre seulement. Ne coupez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas cet appareil avec un adaptateur de courant. N'utilisez pas cet appareil avec des câbles de rallonge. N'utilisez pas cet appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise électrique qui présente des dommages. Si l'unité ne fonctionne pas comme prévu, ou si elle est tombée au sol, endommagée, laissée à l'extérieur ou exposée à l'eau, faites-la parvenir à un centre de service après-vente autorisé pour réparation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsque l'unité n'est pas utilisée ou lorsqu'elle doit être soumise à une intervention d'entretien/de réparation.

#### **DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**



Gardez le moteur et les pièces ou éléments électriques à l'état sec.

N'utilisez pas l'unité à l'extérieur. Pour usage à l'intérieur seulement.

Ne manipulez pas la prise électrique ou l'unité avec les mains mouillées.

Ne faites pas fonctionner l'unité dans de l'eau stagnante.

#### **DANGER POUR LES VOIES RESPIRATOIRES**



Lorsque vous utilisez l'épurateur 700 à filtre HEPA à l'intérieur d'une aire confinée, éteignez toute source d'alimentation d'appareils à chambre de combustion ouverte tels que foyers, chaudières, générateurs d'air chaud, chauffe-eau et système de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) afin d'éviter le risque de faire refouler des émanations mortelles de monoxyde de carbone.

#### **DANGER CUTANÉ OU OCULAIRE**



Des lésions cutanées ou oculaires peuvent être occasionnées si vous regardez directement la lumière produite par la lampe de l'appareil. Coupez toujours l'alimentation avant de remplacer les lampes ou de procéder à l'entretien. Remplacez par le cadre UVC n° 124560, un produit MediClean Healthcare/Legend Brands.



Cet équipement a été mis à l'essai et s'est avéré conforme aux seuils établis pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [commission fédérale des communications], États-Unis). Ces seuils sont établis afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à l'intérieur d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les directives fournies, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, aucune garantie n'est émise à l'effet que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de signaux radiophoniques ou télévisuels, ce que l'on peut déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à

l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre équipement et récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou demander l'aide d'un technicien de radio/télévision d'expérience.

#### **Approbations réglementaires - Modules ATWINC3400-MR210CA :**

- ID des États-Unis/FCC : 2ADHKWINC3400
- Canada/Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) :
  - IC : 20266-ATWINC3400
  - HVIN : ATWINC3400-MR210CA
  - PMN : Module Wi-Fi et Bluetooth

### **CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT**

**Cartouche de lumière UV** – Aide à prévenir la contamination croisée par les bactéries sur le filtre HEPA.

**Prises électriques** – Branchez jusqu'à huit (8) AP 700 sur un circuit de 15 A à la vitesse la plus basse; quatre (4) à la vitesse la plus élevée.

**Technologie Command Hub** – Command Hub intégrée avec l'application mobile gratuite permet des mises à jour du micrologiciel et un contrôle 24/7. (Télécharger Dri-Eaz Command Center Pro à partir des boutiques Apple et Google Play.)

#### **Configuration**

1. Déballiez le cordon d'alimentation complètement.
2. Placez l'épurateur AP 700 poignée en haut ou à l'arrière. Assurez-vous que ni l'admission ni la sortie sont obstruées.
3. Branchez dans une prise protégée par disjoncteur de fuite à la terre standard de 115 V.
4. Retirez le couvercle avant l'utilisation.

### **FILTRES**

 Pour éviter les irritations cutanées ou oculaires causées par la lumière UV, débranchez toujours l'alimentation avant de changer les filtres, de remplacer les lampes ou de faire l'entretien.

Utilisez uniquement les filtres AP 700 de Legend Brands (voir les options de filtre ci-dessous). L'utilisation de tout autre filtre diminuera l'efficacité du filtrage.

Le tableau de commande indique le moment où le filtre primaire HEPA devra être remplacé. Ne tentez pas de les nettoyer ni de réutiliser les filtres. Éliminez les filtres contaminés conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

#### **Remplacez le préfiltre**

Lorsque vous utilisez l'unité dans des milieux ayant un haut volume de particules en suspension dans l'air, remplacez le préfiltre plus fréquemment afin de préserver la durée de vie du filtre HEPA.

1. Posez l'unité sur sa face arrière, et dégagez les quatre (4) boucles. Soulevez la porte des filtres.
2. Retirez le préfiltre hors de la porte des filtres, puis éliminez-le.
3. Insérez un préfiltre neuf à l'intérieur de la porte des filtres. Veillez à ce que le préfiltre soit calé adéquatement sur les languettes de retenue.
4. Remettez en place l'ensemble de filtre sur l'unité et fixez de nouveau les quatre (4) boucles.

### Remplacement du filtre primaire HEPA

**IMPORTANT** : Ne pas nettoyer ni réutiliser le filtre HEPA. Remplacez toujours le préfiltre et retirez la cartouche de lumière UV lorsque vous remplacez le filtre HEPA. Voir « Remplacement des filtres » ci-dessous.

1. Débranchez le cordon de la prise, posez l'unité sur sa face arrière, et dégagez les quatre (4) boucles. Soulevez la porte des filtres.
2. Retirez le préfiltre hors de la porte des filtres, puis éliminez-le.
3. Retirez le module de lumière UV.
4. Remplacez soigneusement le filtre primaire HEPA, car le filtre est facilement endommagé. N'utilisez pas un filtre s'il est endommagé.
5. Pour réinstaller le module de lumière UV, accrochez le cadre aux languettes près du bas de l'unité, puis enclenchez-la en place.
6. Mettez un préfiltre neuf à l'intérieur de la porte des filtres. Remettez en place le couvercle des filtres et verrouillez les quatre (4) boucles fermement.

## CARTOUCHE UVC

### Remplacement du cadre UVC

**⚠ Des lésions cutanées ou oculaires peuvent être occasionnées si vous regardez directement la lumière produite par la lampe de l'appareil. Coupez toujours l'alimentation avant de remplacer les lampes ou de procéder à l'entretien. Remplacez par le cadre UVC n° 124560, un produit MediClean/Legend Brands.**

Lorsque la minuterie des heures de service du châssis UVC atteint zéro, suivez ces instructions pour changer le cadre :

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Déverrouillez et retirez le couvercle du filtre et le préfiltre.
3. Détachez le cadre du filtre HEPA en tirant sur les languettes situées dans les coins supérieurs du cadre. Lorsque le cadre sort des charnières, il se décroche du bas du filtre HEPA.
4. Alignez les deux trous rectangulaires sur le côté inférieur du nouveau cadre UVC avec les deux languettes sur le bord inférieur du filtre HEPA.
5. Avec le cadre engagé sur les languettes inférieures du filtre HEPA comme charnière, enclenchez le haut du cadre sur les languettes supérieures du filtre HEPA.
6. Reposez la porte du filtre avant et le préfiltre.
7. Branchez l'appareil et mettez-le sous tension. Recherchez l'icône de l'ampoule dans le coin supérieur gauche de l'écran de commande pour vérifier si les rayons UVC fonctionnent correctement.

## CONDUITS FACULTATIFS


**Entrée** : conduits renforcés de fil de 14 po (vendus séparément). **Bouche de sortie** : 14 po (diamètre) sans armature ou avec armature de fil métallique (achetés séparément) utilisant la couronne de fixation de conduit qui est fournie. Ne dépassez pas 25 pi (7,6 m) comme longueur maximale de conduit.

125549A AP 700

## OPTIONS DE FILTRAGE

**Récupération à l'air standard** : Pour les charges de particules

### Remplacement des filtres



élevées, p. ex. chantiers de construction ou de rénovation.

- Préfiltre : 1 po Filtre en papier plissé MERV 8 - n° 125029 (paquet de 12)
- Filtre HEPA primaire : n° 125028 (paquet de 8)

**Contrôle des odeurs et filtration de l'air.** Pour l'élimination des composés organiques volatils (COV), des odeurs alimentaires, des émanations de peinture et de diluants à peinture, des odeurs d'égouts et de nombreuses autres odeurs nocives.

- Carbone : 1 po Filtre au charbon actif - n° 125027 (paquet de 4)
- Filtre HEPA primaire : n° 125028 (paquet de 8)

**Élimination des particules de fumée et des odeurs.** Le filtre HEPA élimine les particules et le filtre au charbon absorbe les odeurs.

- Carbone : 1 po Filtre au charbon actif - n° 125027 (paquet de 4)
- Filtre HEPA primaire : n° 125028 (paquet de 8)

**Pour obtenir des pièces ou une intervention de service, veuillez communiquer avec votre détaillant local ou Legend Brands, 15180 Josh Wilson Rd., Burlington, WA 98233**

**Clavardage en direct : [Info.legendbrands.com](http://Info.legendbrands.com) | Courriel : [Service@legendbrands.com](mailto:Service@legendbrands.com) | Tél. : 800 932-3030**

Legend Brands, Inc.